



**BJURHOLMS  
KOMMUN**

Dnr: MBN22-045 400

# Råd och Riktlinjer för golvscurvatten i Bjurholms kommun

Föreskrift  
Plan  
Policy  
Program  
Reglemente  
Regler

# Råd och Riktlinjer

Rutin  
Strategi  
Taxa

Antagen  
Miljö- och byggnämnden  
2022-03-03 § 8

Giltig från och med  
2022-03-29

Dokumentansvarig  
Miljöinspektör

## Råd och riktlinjer för hantering av golvscurvatten

Golvscurvatten från rengöring av verkstadsgolv och industrier är ofta förorenat av miljö- och hälsofarliga ämnen, främst tungmetaller. Avloppsreningsverk är inte byggda för att ta hand om tungmetaller vilket gör att dessa förorenar avloppsslam och närliggande vattendrag.

Av detta skäl får obehandlat golvscurvatten från rengöring av verkstadsgolv och liknande inte tillföras det kommunala avloppsnätet.

### Hur ska man göra med sitt golvscurvatten?

#### 1. Torrstädning

Sträva alltid efter att torrstäda golvet så långt som möjligt. Det innebär att man sopar eller dammsuger upp smutsen.

#### 2. Enbart vatten

Om torrstädning inte är tillräcklig kan man utöver detta även skura eller spola golvet med enbart vatten. Detta vatten måste genomgå sedimentering (smuts separeras från vattnet) under minst en veckas tid. Därefter kan den klara delen av vattnet hällas ut i avloppet medan sedimentet/slagget i botten inte får hällas ut i avloppet, utan måste hanteras som avfall, alternativt som farligt avfall.

#### 3. Kemikalier

Om kemikalier måste användas ska man sträva efter att använda miljömärkta rengöringsmedel. Detta skurvatten ska genomgå någon form av ytterligare rening utöver en veckas sedimentering. Ytterligare rening kan vara kemisk fällning men det finns även ett antal olika filterprodukter på marknaden.

För mer information kontakta en miljöinspektör på miljö- och hälsoskydd i Bjurholms kommun via växel 0932-140 00 eller mejl [kommunen@bjurholm.se](mailto:kommunen@bjurholm.se).



**BJURHOLMS  
KOMMUN**