

Information avseende utsläpp av fetthaltigt avloppsvatten till Bjurholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Bjurholms kommun tar hand om och renar avloppsvatten från bl.a. hushåll och företag. Vårt ledningsnät är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. I de bestämmelser som gäller för brukandet av allmän vatten- och avloppsanläggning i Bjurholms kommun (ABVA) föreskrivs att fastighetsägare/abonnent inte får släppa ut fett i större mängder. I ledningsnätet sjunker vattentemperaturen vilket gör att fett stelnar i ledningarna och orsakar stopp, vilket kan leda till källaröversvämningar eller orsaka bräddning av avloppsvatten tills sjöar och vattendrag.

Följande verksamheter bör ha fettavskiljare:

- | | | |
|----------------------|-------------------|-------------|
| * Bageri | * Hamburgerbar | * Konditori |
| * Café | * Mottagningskök | * Storkök |
| * Catering | * Personal matsal | * Rökeri |
| * Charkuteriindustri | * Pizzeria | * Gatukök |
| * Livsmedelsbutik | * Salladsbar | * Sushi |

Fettavskiljare som installeras i nyetablerade verksamheter ska vara tillverkade och godkända enligt SS-EN 1825 och bestå av en slamavskiljare och fettavskiljare med en provtagningsbrunn. Val av avskiljare ska godkännas av Bjurholms kommun för att säkerställa att bestämmelserna följs. Bjurholms kommun kan kräva att ej godkänd avskiljare byts ut. En fettavskiljare ska vara installerad innan en verksamhet startar.

Larm bör installeras och larmskåp ska placeras där personal från verksamheter uppehåller sig.

Placering av avskiljare ska följa SS-EN 1825. Avskiljare placeras så att den är lätt att nå för rengöring och tömning

Installationen ska godkännas av Bjurholms kommun när avskiljaren är på plats. Rödragning och fettavskiljare ska vara frilagda och synliga. Om ingen möjlighet ges till att granska installationen kan den underkännas.

Dimensioneringen ska utföras enligt SS-EN 1825. Dimensioneringen av fettavskiljare måste vara anpassad till det aktuella vattenflödet från verksamheten och vara anpassad för avloppsvattnets sammansättning.

Tömning ska ske med regelbundet intervall och så ofta att de alltid fyller avsedd funktion.

Ett tömningsavtal ska uppvisas till Bjurholms kommun inom fem månader efter att verksamheten har öppnats eller att en avskiljare installerats.

Kontroll. Bjurholms kommun kontrollerar genom stickprov att rätt tömningsintervall används enligt SE-EN 1825.

Tillsyn och dokumentation. En regelbunden tillsyn av avskiljare bör utföras varje månad men minst vid tömningstillfället. Dokumentation av tömningsdatum, kontroll av larmfunktion, provtagning, rengöring och tillsyn ska alltid ske.

En besiktning ska genomföras och dokumenteras minst vart femte år. Personen som utför besiktning ska vara väl insatt i avskiljarens funktion och teknik. Besiktningen innebär att en kontroll sker av att fettavskiljarens olika delar är hela och uppfyller sin funktion. Bjurholms kommun skickar ut blanketter med instruktion när en besiktning ska genomföras. Dokumentationen ska lämnas in till Bjurholms kommun inom en månad efter att besiktningen har genomförts. Avskiljaren ska åtgärdas eller bytas ut om brister påvisas vid besiktningen.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att dessa bestämmelser följs. Fastighetsägaren kan dock genom avtal överlåta ansvar för driften och besiktning av fettavskiljare till verksamhetsutövaren (hyresgästen). Bjurholms kommun informerar verksamhetsutövaren och fastighetsägaren när bestämmelserna inte efterlevs.

Hjälp kan fås av tillverkare, återförsäljare och konsulter med allt från dimensionering till provtagning och skötselråd.

Det är också viktigt att känna till följande:

- Riktvärdet för fetthaltigt vatten får högst vara 50 mg/l avloppsvatten analyserat som totalt fett.
- En bygganmälan ska inlämnas tre (3) veckor före en installation till Miljö- och byggnadskontoret.
- Fackmannamässig VA-relationsritning och en installationsanmälan ska inlämnas till Bjurholms kommun
- För nyinstallation ska tömning ske regelbundet
- Dokumentation över tömningsdatum kommer att efterfrågas
- Utse en person som bär ansvaret för skötsel och tillsyn
- Klosettwatern får inte anslutas till en fettavskiljare
- Frityrolja får inte hällas i fettavskiljare eller till avloppet

Mer om vilka regler som gäller för vatten och avlopp finns att läsa i Bjurholms kommuns allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) och tillhörande riktvärdeslista.