



## Information avseende utsläpp av olje-/bensinhaltigt avloppsvatten till Bjurholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Bjurholms kommun tar hand om och renar avloppsvatten från bl.a. hushåll och företag. Vårt ledningsnät är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. I de bestämmelser som gäller för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Bjurholms (ABVA) föreskrivs att fastighetsägare/abonnent inte får släppa ut olja eller bensin

**Verksamheter** som bilverkstäder, garageplatser, parkeringar, cisterner, tankplatser med spillzoner, fordonstvättar eller andra verksamheter som hanterar lätta vätskor som t.ex. olja eller bensin kan orsaka att olje-/bensinhaltigt avloppsvatten kommer till det kommunala avloppsnätet

**Olja i avloppet** kan orsaka problem vid avloppsreningsverk eller vattendrag. Vid avloppsreningsverken återfinns oljan i vattnet eller i slammet som komposteras till jordförbättringsmedel. Olja är giftig för levande organismer och en miljöförorening som människor reagerar starkt på när spår lämnas i naturen. För att avskilja olje-/bensinhaltigt avloppsvatten är det vanligast att installera en oljeavskiljare men andra tekniska lösningar kan finnas.

**Olje-/bensinavskiljare** som installeras ska vara tillverkade och godkända enligt SS-EN 858 och bestå av slamavskiljare och oljeavskiljare med automatisk avstängningsventil och provtagningsbrunn. Val av avskiljare ska godkännas av Bjurholms kommun för att säkerställa att bestämmelserna följs. Bjurholms kommun kan kräva att ej godkända avskiljare byts ut. En oljeavskiljare ska vara installerad innan en verksamhet startar. Oljeavskiljare klass 1 ska väljas men undantag finns. Kontakta Bjurholms kommun.

**Larm** bör installeras och larmskåp ska placeras där personal från verksamheter uppehåller sig.

**Placering** av avskiljare ska följa SS-EN 858. Avskiljare placeras så att den är lätt att nå för rengöring och tömning

**Installationen** ska godkännas av Bjurholms kommun när avskiljaren är på plats. Rördragning och fettavskiljare ska vara frilagda och synliga. Om ingen möjlighet ges till att granska installationen kan den underkännas.

**Dimensioneringen** ska utföras enligt SS-EN 858. Dimensioneringen av fettavskiljare måste vara anpassad till det aktuella vattenflödet från verksamheten och vara anpassad för avloppsvattnets sammansättning.

**Tömning** ska ske med regelbundet intervall och så ofta att de alltid fyller avsedd funktion. En oljeavskiljare ska tömmas helt och hållet om ingen nivåmätning sker av olje-/bensinfasen och slamfasen samtidigt vid tömningstillfället. En tömning som medför en återföring av vattenfasen till avskiljaren godtas.

**Ett tömningsavtal** ska uppvisas till Bjurholms kommun inom fem månader efter att verksamheten har öppnats eller att en avskiljare installerats.

**Kontroll.** Bjurholms kommun kontrollerar genom stickprov att rätt tömningsintervall används enligt SE-EN 858.

**Tillsyn och dokumentation.** En regelbunden tillsyn av avskiljare bör utföras varje månad men minst vid tömningstillfället. Dokumentation av tömningsdatum, kontroll av larmfunktion, nivåmätning, provtagning, rengöring av filter och tillsyn ska alltid ske.

**En besiktning** ska genomföras och dokumenteras minst vart femte år. Personen som utför besiktning ska vara väl insatt i avskiljarens funktion och teknik. Besiktningen innebär att en kontroll sker av att fettavskiljarens olika delar är hela och uppfyller sin funktion. Bjurholms kommun skickar ut blanketter med instruktion när en besiktning ska genomföras. Dokumentationen ska lämnas in till Bjurholms kommun inom en månad efter att besiktningen har genomförts. Avskiljaren ska åtgärdas eller bytas ut om brister påvisas vid besiktningen.

**Det är fastighetsägarens ansvar** att se till att dessa bestämmelser följs. Fastighetsägaren kan dock genom avtal överlåta ansvar för driften och besiktning av oljeavskiljare till verksamhetsutövaren (hyresgästen). Bjurholms kommun informerar verksamhetsutövaren och fastighetsägaren när bestämmelserna inte efterlevs.

**Hjälp kan fås av** tillverkare, återförsäljare och konsulter med allt från dimensionering till provtagning och skötselråd.

**Det är också viktigt att känna till följande:**

- Riktvärdet för oljehaltigt vatten får högst vara 50 mg/l avloppsvatten analyserat som oljeindex
- En bygganmälan ska inlämnas tre (3) veckor före en installation till Miljö- och byggnadskontoret
- Fackmannamässig VA-relationsritning och en installationsanmälan ska inlämnas till Bjurholms kommun
- För nyinstallation ska tömning ske regelbundet
- Dokumentation över tömningsdatum kommer att efterfrågas
- Utse en person som bär ansvaret för skötsel och tillsyn
- Klosettvattnet får inte anslutas till en oljeavskiljare
- Avfettningsbad får inte hållas i oljeavskiljaren eller till avloppet

Mer om vilka regler som gäller för vatten och avlopp finns att läsa i Bjurholms kommuns allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) och tillhörande riktvärdeslista.